

【仕様】 ■SYSCOM 032ST（施設内総合配線システム）脱臭装置

| 項目 | 内容 | 特徴 |
|----------------------|-------------------------------------|----|
| 名称 | オゾン脱臭装置（マイナスイオン同時生成散布） | |
| 型式 | SYSCOM-032ST-SA | |
| 外形寸法（カバー取付） | 160×258×171.5 | |
| 外形寸法（カバー） | 160×258×171 | |
| 天井内突出寸法（オゾン脱臭装置本体） | 122×226×161.5 | |
| 天井表面突出寸法 | 160×258×10 | |
| オゾン発生方式 | 沿面放電方式（窒素酸化物検出されず） | ☆ |
| オゾン発生量 | 最大30mg/h（脱臭面積 床面30㎡ 天井高3.5m以下） | ☆ |
| マイナスイオン発生量 | 300万個以上/cm ³ | ☆ |
| オゾン吹出方式 | 希釈オゾンガス吹出方式 | |
| オゾン濃度 | 吹出口直近にて0.99PPM以下 | |
| 吹出風量 | 最大0.27m ³ /min | |
| 制御方式 | 一括制御方式（専用コントロールBOX） | |
| 制御線 | スタンダード制御線 VCTF 5芯 2mm ² | |
| 消費電力 | 10W（AC100V） | |
| 重量 | 2.2kg | |
| 材質（オゾン脱臭装置本体） | SUS304 | |
| 材質（カバー） | ポリエチレン（酸化防止剤入） | |
| ※取付方法（安全性・落下防止を最重要視） | ①アンカー打ち、全ネジ使用 ②蛍光灯吊り金具使用 | |
| 【注-1】異常停止ランプ点灯装置を搭載 | 端末のオゾン脱臭装置/稼働停止に対して警告ランプが点灯します | ☆ |
| 【注-2】天井開口寸法 | 125mm×228mm | ☆ |
| 【注-3】脱臭容積 | 90m ³ ~120m ³ | ☆ |